

Главному государственному
Инспектору Петровского, Аткарского
И Екатериновского районов
Саратовской области

По пожарному надзору Ю.А. Слепову
Заведующей МБДОУ д/с № 14 «Сказка»

Котловой Л И

В ответ на предписание № 3/1/1 от 23.01.2020г по устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности сообщая, что нарушения
устранены:

1. На первом этаже здания помещение изолятора медицинского кабинета оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.
2. На первом этаже здания в тамбуре эвакуационного выхода установлены светильники с плафонами.
3. Складское помещение разобрано и настоящее время таковым не является.
4. На втором этаже здания в группе «Дюймовочка» произведена замена огнетушителя.
5. Помещения, где расположен огнетушитель снабжены знаками пожарной безопасности, обозначающими место расположения огнетушителя.
6. Двери выходов, ведущих из помещений в лестничную клетку оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнением в притворах.
7. Оформлены акты по результатам проверки работоспособности систем противопожарной защиты.
8. На дверях складских помещений имеются знаки, обозначающие категорию по пожарной безопасности, а также класса зоны.
9. В помещениях детского сада обеспечено надежное крепление к полу ковров.

Заведующая МБДОУ д/с № 14



Л.И.Котлова